


Linie 340 Jaderberg - Oldenburg



Hinweis: Die neu eingerichteten Haltestellen aus der halbstündlichen Vertaktung seit Dezember 2019 sind noch nicht berücksichtigt worden, da die Linienverbesserung zunächst nur auf zwei Jahre befristet ist.



Rastederberg, Ackerweg



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastederberg, Ackerweg	Rtg. Oldenburg	0 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	12
	Rtg. Jaderberg	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein (Berme)	Nicht OK	

Bekhausen, Blauer Baum



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktils Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Bekhausen, Blauer Baum	Rtg. Oldenburg	0 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	Beibehalten; hilfsweise aufgeben
	Rtg. Jaderberg	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Bekhausen, Alte Schule



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Bekhausen, Alte Schule	Beide Richtungen	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	7
				Ja	Ja	Ja	Ja		

Hahn, Feuerwehr



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Hahn, Feuerwehr	Rtg. Oldenburg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	-
	Rtg. Jaderberg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	

Hahn-Lehmden, Minchenkrug



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Hahn-Lehmden, Minchenkrug	Rtg. Oldenburg	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	-
	Rtg. Jaderberg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	-

Hahn-Lehmden, Kirche



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Hahn-Lehmden, Kirche	Rtg. Oldenburg	0 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	Beibehalten; hilfsweise aufgeben
	Rtg. Jaderberg	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Liethe, Büfa



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Liethe, Büfa	Rtg. Oldenburg	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	Beibehalten; hilfsweise aufgeben
	Rtg. Jaderberg	0 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	

Liethe, Silberkamp



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Liethe, Silberkamp	Rtg. Oldenburg	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	9
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Liethe, Bahnübergang



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Liethe, Bahnübergang	Rtg. Oldenburg	12 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	14
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	

Rastede, Marktplatz



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Marktplatz	Rtg. Oldenburg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	3
	Rtg. Jaderberg	18 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	

Rastede, Bahnhof



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Bahnhof	Rtg. Oldenburg	17 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	1
	Rtg. Jaderberg	17 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	



Rastede, Abzw. Bahnhofstraße



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Abzw. Bahnhofstraße	Rtg. Oldenburg	5 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	6
	Rtg. Jaderberg	5 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Rastede, Lindenstr.



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Rastede, Lindenstr.	Rtg. Oldenburg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	-
	Rtg. Jaderberg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	

Hankhausen, Buchenstraße



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Hankhausen, Buchenstraße	Rtg. Oldenburg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	-
	Rtg. Jaderberg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	



Neusüdende, Oldenburger Straße



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Neusüdende, Oldenburger Straße	Rtg. Oldenburg	12 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	10
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Wahnbek, Brombeerweg



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Wahnbek, Brombeerweg	Rtg. Oldenburg	0 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	Beibehalten; hilfsweise aufgeben
	Rtg. Jaderberg	0 cm	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nicht OK	

Wahnbek, Abzw.



<u>Linie 340 Jaderberg - Oldenburg</u>		Höhe Bordstein	Taktiler Leitsystem	Ausreichende Aufstellfläche zum Einstieg & Ausstieg. Inkl. Zugang. z.B. Rollstuhlfahrer.	Max 6 % Längsneigung	Max. 2 % Querneigung	lichte Durchgangsbreite von min. 90cm an allen Stellen	Status	Rang
Wahnbek, Abzw.	Rtg. Oldenburg	17 cm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	OK	4
	Rtg. Jaderberg	12 cm	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nicht OK	